



武汉大学中南医院 嘉鱼医院
JIAYU HOSPITAL ZHONGNAN HOSPITAL OF WUHAN UNIVERSITY

嘉鱼县人民医院消防设施设备采购维修询价函

我院在 2026 年度消防检测中发现 6 项问题（详见附件清单），需进行整改维修。现就相关维修项目面向社会公开询价，诚邀具备相应资质的供应商参与报价，并提供符合我院使用要求的产品与服务。具体需求如下：

一、产品及维修要求

- 1、更换及维修项目：详见附件清单。
- 2、质量标准：所有材料、产品须为全新原装合格品，并提供质量证明文件。施工工艺须符合国家及行业最新规范、标准。

二、现场勘查

为确保供应商准确了解现场实际情及维修需求，本项目组织统一现场勘查。

勘查时间：2026 年 9 月 19 日上午 9:00（如有调整另行通知）。

集合地点：嘉鱼县人民医院动力科。

供应商须派相关技术人员按时参加现场勘查，因未参加勘查或勘查不仔细导致的报价偏差、漏项等后果，由供应商自行承担。

现场勘查联系人：黄先生，联系电话：0715-6066277。

三、服务要求：

Tel:0715-6322252 地址：湖北省嘉鱼县发展大道190号 邮编：437200



武汉大学中南医院嘉鱼医院
微信公众号



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



武汉大学中南医院嘉鱼医院

JIAYU HOSPITAL ZHONGNAN HOSPITAL OF WUHAN UNIVERSITY

工期：合同签订后 2 个工作日内进场施工。

服务：包含方案细化、材料采购、运输、安装施工、清理、验收配合等全部工作。施工需服从院方管理，确保安全文明。

质保期：整体项目最终验收合格之日起壹年。质保期内，凡因材料或施工质量导致的损坏，供应商须在接到通知后 24 小时内响应，并无偿修复或更换。

四、报价要求

1、报价为完成本项目全部工作的含税包干总价，须列明 分项报价明细表（含单价、合价、税率、税额）。

2、报价应包含但不限于：人工、材料、设备、运输、安装等一切可能发生的费用。

五、响应材料

请于 2026 年 9 月 21 日前将企业营业执照复印件、商品报价单（加盖公章），交付嘉鱼县人民医院动力科。

联系人：黄先生 联系电话：0715-6066977

嘉鱼县人民医院动力科

2026 年 9 月 17 日

Tel:0715-6322252 地址：湖北省嘉鱼县发展大道190号 邮编：437200



武汉大学中南医院嘉鱼医院
微信公众号



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

嘉鱼县人民医院消防问题询价单

1、消防水泵房环境潮湿，多处阀门法兰氧化锈蚀；消防水池补水管阀门被关闭，浮球阀老化损坏；消火栓管网压力偏低，电接点压力表坏。

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	水池补水阀	100X-16Q DN100	个	2
2	水池浮球阀	DN25	个	1
3	水泵止回阀	DN150	个	4
4	电接点压力表	Y/100 1.6MPA	个	3
5	启泵调试	/	项	1

2、1号消防水泵房防火门门框未灌注水泥砂浆，其内4组报警阀均年久老化，其中2组报警阀阀瓣损坏，报警阀B1-1F水力警铃损坏。

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	喷淋湿式报警阀	ZSFZ150-1.6, 法兰	组	2
2	调试费	/	项	1

3、1号住院楼喷淋末端设置在吊顶内，未安装压力表，阀门老化无法测试，屋顶4个稳压泵止回阀老化无法保压。

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	铜球阀	DN25	只	21
2	压力表	16公斤-精工	个	21
3	表弯	25	个	21
4	三通	DN25	个	21
5	弯头	DN25	个	63
6	生料带	15mm*20米	卷	84
7	U型卡	6*25	个	21
8	镀锌角铁	40*40	根	42
9	膨胀螺丝	8*70	个	21
10	镀锌管	DN25	根	21
11	切割费与拆除费	/	项	1
12	脚手架与机械费	/	项	1
13	止回阀	HC41X-16Q DN50	台	4
14	调试费	/	项	1

4、1号住院楼地下室配电房无消防电话，防护区内未设置安全出口指示牌。

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	消防电话	IG3602	台	1



嘉鱼县人民医院消防问题询价单				
----------------	--	--	--	--

2	安全出口指示牌	LH-BLZD-1LROE3W-116B	个	4
3	电缆线	/	卷	1

5、2号住院楼消防水泵房内烟感地址定义错误，水泵房旁风机房两台风机无法远程启动；水泵巡检柜未通电未投入使用，消防水泵控制柜未设置机械应急启动方式；屋顶电接点压力表故障无法自动启停稳压泵。

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	水泵巡检柜	故障维修	项	1
2	机械应急柜	/	台	1
3	电缆线	3*50+2*25	米	6
4	电缆线	3*50+1*25	米	6
5	电缆线	6*5	米	33
6	电缆线	6*4	米	26
7	调试费	/	项	1

6、门诊楼屋顶排烟风机软连接破损，排烟防火阀无联锁停风机功能。

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	排烟风机软接	/	个	3
2	排烟防火阀无联锁停风机功能	/	台	3

